

## MERKBLATT ÜBER DEN AUSTAUSCH VON FEUERSCHUTZ-TÜRBLÄTTERN

Zur Weiterleitung an den Betreiber und an den Monteur

Dieses Merkblatt soll im Sinne der amtlichen Vorschriften zur Information aller am Austausch von Feuerschutztürblättern Beteiligten dienen.

Beim Austausch von Feuerschutztürblättern ist folgendes zu beachten:

- Hersteller der Tür und des Ersatztürblattes müssen identisch sein.
- Kastenmaße des alten und neuen Türblatts müssen übereinstimmen (überprüfen!).
- Die per Zulassungsbescheid angegebenen Luftspaltmaße müssen eingehalten werden.
- Vollständigkeit der Brandschutzleisten muß überprüft werden.
- Korrektheit aller Türbeschläge (Türdrücker, Türschließer etc.) muß überprüft werden.
- Zusammenspiel aller Komponenten muß überprüft, die Selbstschließung der Türanlage gewährleistet sein, Falleneingriff muß kontrolliert werden.

Für alle diese Punkte zeichnet sich alleine die vor Ort tätige Firma verantwortlich.

Sollten die obigen Punkte nicht erfüllt werden können, darf ein Türblatt nicht ausgetauscht werden.

Bei Fragen:

Metallbau EBELING GmbH, 31699 Beckedorf, Telefon (05725) 9417-0